Ведомость показаний приборов учета расхода эл.энергии по ГПП-1 "21" июня 2017г.

Часы	Напряжение 42 кВ	21	Ввод №1 Сила тока А	Ввод №1 Активный счетчик Показания	Разность	Расход	Ввод №1 Реактивный счетчик Показания	Разность	Расход	Ввод №2 Сила тока А	Ввод №2 Активный счетчик Показания	Разность	Расход	Ввод №2 Реактивный счетчик Показания	Разность	Расход	U н/н
1	10,8	10,8	70	4699,247	0,060	1200	3152,512	0,045	900								228
2	10,8	10,8	70	4699,305	0,058	1160	3152,555	0,043	860								228
3	10,9	10,9	65	4699,360	0,055	1100	3152,596	0,041	820								230
4	11,0	11,0	65	4699,421	0,061	1220	3152,645	0,049	980								230
5	10,9	10,9	70	4699,484	0,063	1260	3152,695	0,050	1000								230
6	10,9	10,9	75	4699,554	0,070	1400	3152,747	0,052	1040								230
7	10,6	10,7	160	4699,636	0,082	1640	3152,797	0,050	1000								228
8	10,4	10,4	275	4699,797	0,161	3220	3152,876	0,079	1580								222

Смену сдал: Смену принял:

9	10,3	10,4	300	4700,032	0,235	4700	3152,992	0,116	2320								222
10	10,3	10,4	330	4700,267	0,235	4700	3153,098	0,106	2120								221
11	10,2	10,4	350	4700,563	0,296	5920	3153,235	0,137	2740								220
12	10,4	10,4	240	4700,786	0,223	4460	3153,339	0,104	2080								222
13	10,5	10,5	230	4700,964	0,178	3560	3153,423	0,084	1680								225
14	10,3	10,3	290	4701,174	0,210	4200	3153,528	0,105	2100								221
15	10,3	10,3	270	4701,405	0,231	4620	3153,651	0,123	2460								222
16	10,4	10,4	240	4701,600	0,195	3900	3153,760	0,109	2180								222
17	10,5	10,5	150	4701,740	0,140	2800	3153,834	0,074	1480								225
18	10,6	10,6	140	4701,862	0,122	2440	3153,900	0,066	1320								225
19	10,7	10,7	120	4701,956	0,094	1880	3153,952	0,052	1040								226
20	10,7	10,7	120	4702,044	0,088	1760	3154,003	0,051	1020								226

Смену сдал: Смену принял:

21	10,7	10,7	90	4702,133	0,089	1780	3154,055	0,052	1040								226
22	10,6	10,6	80	4702,211	0,078	1560	3154,103	0,048	960								226
23	10,7	10,7	75	4702,285	0,074	1480	3154,149	0,046	920								227
24	10,9	10,9	70	4702,355	0,070	1400	3154,195	0,046	920								228