

Ведомость показаний приборов учета

расхода эл.энергии по ГПП-1 " 17 " июля 2010г.

Часы	Напряжение кв	Ввод №1				Ввод №2				
		Активный счетчик		Реактивный счетчик		Активный счетчик		Реактивный счетчик		
		Показания	Расход	Показания	Расход	Показания	Расход	Показания	Расход	
1	10,9	10,9	6414,107	720	3873,309	220	5930,981	880	5436,085	980
2	10,7	10,7	6414,139	640	3873,322	280	5930,021	800	5436,136	1020
3	10,11	10,11	6414,171	640	3873,335	280	5930,058	740	5436,184	960
4	10,11	10,11	6414,199	560	3873,347	240	5930,096	780	5436,233	980
5	10,11	10,11	6414,228	580	3873,370	280	5930,139	860	5436,281	960
6	10,7	10,7	6414,260	640	3873,372	240	5930,183	880	5436,331	1000
7	10,7	10,7	6414,298	760	3873,384	240	5930,230	940	5436,380	980
8	10,7	10,7	6414,365	1340	3873,407	460	5930,304	1480	5436,439	1180

Смену сдал: *Сам*

Смену принял: *Оле*

9	10,5	10,5	6414,458	1860	3873,457	880	5930,411	2740	5436,515	1520
10	10,5	10,5	6414,558	2000	3873,490	780	5930,537	2520	5436,577	1240
11	10,5	10,5	6414,654	1920	3873,537	820	5930,657	2400	5436,647	1400
12	10,5	10,5	6414,744	1800	3873,589	760	5930,762	2100	5436,714	1340
13	10,5	10,5	6414,824	1400	3873,599	600	5930,856	1880	5436,774	1200
14	10,5	10,5	6414,915	1820	3873,642	860	5930,966	2200	5436,844	1400
15	10,5	10,5	6415,002	1740	3873,682	800	5931,068	2040	5436,908	1280
16	10,5	10,5	6415,085	1660	3873,722	800	5931,174	2120	5436,979	1420
17	10,5	10,5	6415,145	1200	3873,743	420	5931,263	1780	5437,037	1160
18	10,5	10,5	6415,203	1160	3873,763	400	5931,353	1800	5437,098	1220
19	10,6	10,9	6415,250	940	3873,780	340	5931,426	1480	5437,149	1020
20	10,7	10,9	6415,299	980	3873,796	320	5931,492	1320	5437,203	1080

Смену сдал: *Оле*

Смену принял: *Сам*

21	10,8	10,9	6415,349	1000	3873,812	320	5931,555	1260	5437,258	1100
22	10,7	10,8	6415,398	980	3873,828	320	5931,605	1000	5437,308	1060
23	10,8	10,8	6415,445	940	3873,843	300	5931,652	940	5437,353	940
24	10,9	10,9	6415,487	840	3873,858	260	5931,694	840	5437,403	960